



*Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle Acque e dei  
Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali  
UOD Impianti e reti del Ciclo Integrato delle Acque di  
Rilevanza Regionale*

Alla  
Casertana Costruzioni  
[casertanacostruzioni.srl@pec.it](mailto:casertanacostruzioni.srl@pec.it)

e p.c.  
alla  
CONPAT scarl  
Via G. Cesare, 71 ROMA  
[conpat@pec.it](mailto:conpat@pec.it)

**Oggetto: Collettore di Casapesenna, San Cipriano d'Aversa, Casal di Principe  
nel comprensorio REGI LAGNI – Sostituzione catenaria**

In riscontro alla Vs. nota del 07/06/2022 si conferma la assoluta necessità di rendere più affidabile il complesso delle opere realizzate, nella fattispecie il sistema di sollevamento dei rifiuti dalla vasca, pertanto Vogliate considerare, come proposto, la sostituzione della catenaria attuale con una in acciaio Inox, inviando alla D.L. preventivo di spesa.

**Il Responsabile del Procedimento**  
**Geom. Vincenzo Trinchillo**

firma autografa omessa ai sensi dell'art 3 comma 2 del d lgs 39 1993

**Il Dirigente**  
**Ing. Rosario Manzi**

firma autografa omessa ai sensi dell'art 3 comma 2 del d lgs 39 1993

*Ufficio Tecnico Mugnano*

pec: [dg.501700@pec.regione.campania.it](mailto:dg.501700@pec.regione.campania.it) - pec: [uod.501703@pec.regione.campania.it](mailto:uod.501703@pec.regione.campania.it) - ramo idrico - via Pigna 0812472911/47