

**IL DIRIGENTE
DELLA U.O.D. GENIO CIVILE DI AVELLINO E ARIANO IRPINO
PRESIDIO DI PROTEZIONE CIVILE**

PREMESSO che:

- il Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive –S.U.A.P. –del Comune di Montoro, con la nota n°13659 del 24/05/2016, acquisita al prot. n°381663 del 06/06/2016, ha convocato la Conferenza di Servizi per il giorno 04/07/2016, ai sensi dell'art.14 della L.241/90 e del D.P.R.160/2010, trasmettendo in duplice copia il progetto di variante allo strumento urbanistico (P.R.G. vigente) per acquisire il parere di rischio sismico sull'area oggetto d'intervento ai sensi dell'art.89 del DPR 380/01-art.15 L.R.9/83;
- la competenza del Genio Civile afferisce al rilascio del parere di conformità all'art.89 del D.P.R. 380/01 e all'art. 15 della L.R.9/83, per la compatibilità tra le previsioni urbanistiche e le condizioni geomorfologiche del territorio ai soli fini della prevenzione del rischio sismico sugli strumenti urbanistici;
- ai sensi dell'art. 5 comma 1 della legge n. 241 del 7/8/1990 e ss.mm.ii., il funzionario dott. Geol. Antonio P. IULIANO, è stato individuato quale Responsabile del procedimento in argomento;
- il Responsabile del S.U.A.P. del Comune di Montoro, con la nota n°15107 del 08/06/2016, acquisita al prot. n°404005 del 14/06/2016 ha trasmesso, in duplice copia, la documentazione tecnica integrativa, sostitutiva dell'elaborato "Tavola 04" allegato al progetto;
- il Responsabile del S.U.A.P. del Comune di Montoro, con la nota n°15288 del 09/06/2016, acquisita al prot. n°405799 del 14/06/2016, ha trasmesso, in duplice copia, la ulteriore documentazione tecnica integrativa, sostitutiva dell'elaborato "Relazione Geologica" allegato al progetto, utile per la valutazione del rischio sismico;
- il Responsabile del S.U.A.P. del Comune di Montoro, con la nota n°16841 del 28/06/2016, acquisita al prot. n°447985 del 01/07/2016, ha comunicato il rinvio della Conferenza di servizi ad altra data;
- con la successiva nota n°19418 del 04/08/2017, acquisita al prot. n°555882 del 21/08/2017, il Responsabile del S.U.A.P. del Comune di Montoro, nel disporre la riattivazione del procedimento di conferenza di servizi, ha trasmesso altra documentazione tecnica integrativa, sostitutiva di quella allegata al progetto già agli atti.

VISTO:

- la L. 2.2.1974, n. 64;
- la L.R. 7.1.1983, n. 9 e ss.mm.ii.;
- la L. 7.8.1990, n. 241;
- la L.R. 4.7.1991, n. 11;
- il D.Lgs. 3.2.1993, n. 29;
- la D.G.R. 3.6.2000, n. 3466;
- il D.P.R. 6.6.2001, n. 380;
- l'art. 4 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165;
- la L.R. 12.9.2002, n. 7;
- la D.G.R. 7.11.2002, n. 5447;
- la D.G.R. 24.1.2003, n. 248;
- l'O.P.C.M. 20.3.2003, n. 3274;
- la D.G.R. 10.6.2004, n. 816;
- la L.R. 22.12.2004, n. 16;
- la D.G.R. 21.4.2005, n. 635;
- l'O.P.C.M. 28.4.2006, n° 3519;
- la D.G.R. 28.10.2006, n. 1701;
- Il D.M. Infrastrutture 14.1.2008;
- la L.R. n. 13 del 13.10.2008;
- la D.G.R. del 27.09.2013, n. 427;
- la D.G.R. del 31.10.2013, n. 488;

- la L.R. 20/01/2017, n.4, "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019" della Regione Campania.

PRESO ATTO:

- della relazione prot. n. RI.5789 del 03/10/2017, sottoscritta dal Responsabile del Procedimento, i cui contenuti qui si intendono integralmente richiamati, dalla quale risulta in particolare:
 - che gli atti risultano corrispondenti al disposto degli art. 11 e 12 della L.R.9/83;
 - che lo studio geologico elaborato per il sito e l'area oggetto di variante al P.R.G. vigente per l'ambito territoriale di Montoro Inferiore ha definito:
 - il litotipo affiorante di copertura dei prodotti piroclastici, costituito da una coltre di depositi eluviali, delle alluvioni attuali e sabbie: la schematizzazione si riscontra nell'allegata colonna stratigrafica;
 - l'assetto geomorfologico per cui, essendo il sito collocato in zona pianeggiante, e risultando assenti segni di dissesti in atto o incipienti, l'area è stabile;
 - l'assetto idrogeologico, in cui è dominante un complesso dei terreni, con acquifero permeabile per porosità "...sede di una falda idrica alimentata oltre che per gli apporti diretti di origine meteorica, anche per quelli provenienti dalle idrostrutture carbonatiche ad essa adiacenti;
 - l'esclusione di falda acquifera "...per le profondità geotecnicamente significative...quindi la zona in esame può essere esclusa dalla verifica a liquefazione come previsto al paragrafo 7.11.3.4 del DM del 14/01/08 e della relativa Circolare n.617 del 02/02/09.";
 - le proprietà fisico-meccaniche delle litologie interessate dalle indagini e le proprietà dinamiche dei sismostrati indagati rilevandosi valori omogenei di $V_{s30}=258$ m/s (MASW), tali che il sottosuolo d'interesse, ai sensi del D.M. infrastrutture del 14/10/2008, risulta appartenere alla categoria di tipo "C";
 - l'azione sismica rispetto ad $a_g=0,25g$ di normativa, zona 2, per il territorio compreso nell'ex comune di Montoro Inferiore;
 - che è allegata, a firma del progettista urbanista, la relazione di verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche dell'opera di progetto con le condizioni geomorfologiche del territorio (L.64/74 art.13 c.1);
 - che dalla cartografia allegata al P.R.A.E. l'area non ricade in comparti estrattivi;
 - che gli elaborati costituenti il progetto esaminato risultano conformi alla normativa vigente;
 - che il territorio interessato risulta adeguatamente caratterizzato in base ad indagini di tipo geognostico, geotecnico e geofisico, i cui esiti sono debitamente certificati e documentati;
 - che le previsioni urbanistiche contenute nel progetto esaminato risultano coerenti con gli esiti dello studio geologico e compatibili con le condizioni geomorfologiche e con gli scenari di pericolosità e rischio sismico in esso descritti.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento funzionario Geol. Antonio Pasquale IULIANO delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo responsabile del procedimento con prot. n. RI 6015 del 11/10/2017 (alla quale sono anche allegati le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento - delle quali si prende atto - di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento), esprime

PARERE FAVOREVOLE

ai sensi e per le finalità di cui all'art. 15 della L.R. 7 gennaio 1983, n. 9, nonché dell'art. 89 del D.P.R. 380/01, in merito alla compatibilità tra le previsioni urbanistiche contenute nel progetto denominato <Progetto di un impianto produttivo destinato ad officina di carrozzeria ed allestimento veicoli ubicato alla località Padula. Committente: ditta TN Service s.r.l.. Richiedente: Comune di Montoro> e le condizioni geomorfologiche del territorio comunale di Montoro, nell'ambito territoriale di Montoro Inferiore, con le seguenti prescrizioni:

- occorre rispettare le indicazioni dello studio geologico, le cui risultanze hanno valutato la stabilità dell'area interessata dal progetto, nonché definito anche la caratterizzazione dei litotipi sia fisico-meccanica che in prospettiva sismica;

- precedentemente alla realizzazione delle opere si osservino le prescrizioni normative di modellazione geologica nel rispetto delle disposizioni contenute nella normativa sismica vigente e nel DM Infrastrutture del 14/01/2008, anche coerentemente al paragrafo 7.11.3.4, per cui il progetto dell'opera deve comprendere la verifica alla liquefazione;
- occorre rispettare i limiti edificatori e/o di opere di urbanizzazione eventualmente interferenti con i corsi d'acqua, sia ai sensi del R.D.523/1904, sia da quanto indicato nel titolo II punto 1.7, "Destinazioni d'uso di tutela e salvaguardia", della L.R. 20/3/1982 n°14 e nelle disposizioni dell'art. 142 del D.lgs 22/1/2004 n°42 e ss.mm.ii.;
- resta fermo l'obbligo della richiesta dell'autorizzazione sismica sui progetti strutturali dei singoli interventi, da effettuarsi prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'art.2 della L.R.9/83 e ss.mm.ii..

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente, nel termine 60 giorni dalla notifica o pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla notifica o pubblicazione.

Il presente provvedimento, perfezionato come per legge, sarà inoltrato:

- a) in via telematica, a norma di procedura
 - alla Segreteria di Giunta per l'archiviazione;
- b) per p.e.c.:
 - al Comune di Montoro (AV).

IL DIRIGENTE
dott.ssa Claudia CAMPOBASSO