



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di Salerno
Presidio di Protezione Civile

VERBALE DI CONSTATAZIONE SOMMA URGENZA

(Legge Regionale n. 3 del 27.02.2007 art. 18 e 67 e art.163 del D.Lg. n. 50 del 18.04.2016)

Con nota prot. 1713 del 29.04.2019, acquisita agli atti dell'Ufficio Genio Civile di Salerno il 30.04.2019 al prot. 2019.0271248, il Comune di Scala ha comunicato il crollo di materiale roccioso dal costone che sovrasta la strada rotabile di accesso alla frazione Pontone prospiciente via Valle delle Ferriere, in corrispondenza della seconda galleria, chiedendo l'intervento del Genio Civile di Salerno per la verifica delle condizioni statiche del suddetto costone roccioso. In seguito a tale evento, il comune di Scala è prontamente intervenuto con ditta di propria fiducia provvedendo alla delimitazione della sede stradale e disponendo una preliminare verifica e pulizia della porzione di costone interessata dall'evento.

In data 08.05.2019 funzionari dell'ufficio del Genio Civile Salerno, unitamente al Sindaco del comune di Scala, hanno effettuato un sopralluogo alla via Valle delle Ferriere constatando visivamente che il costone roccioso era stato interessato da incendi verificatisi negli anni 2015 e 2017 e presentava delle masse instabili che richiedevano un immediato intervento di disaggio e pulizia.

Al fine di definire la superficie interessata dall'evento e poter quantificare l'intervento da eseguire, è stato chiesto al Sindaco la relazione della ditta che ha eseguito la preliminare verifica del costone roccioso.

Con nota prot. 1925 del 13.05.2019, acquisita agli atti dell'Ufficio Genio Civile di Salerno il 14.05.2019 al prot. 2019.0299817 il Comune di Scala ha trasmesso la relazione della ditta Grimaldi Vincenzo nella quale, oltre ad illustrare le attività eseguite ha definito l'intervento da eseguire ovvero l'ispezione della parete per una superficie di circa mq 1.500, il disaggio delle masse instabili di piccole e medie dimensioni e infine il rafforzamento corticale mediante l'apposizione di rete metallica con chiodature in roccia e funi metalliche.

Tanto premesso, in data 22.05.2019, i sottoscritti funzionari dell'U.O.D. 07 Genio Civile Salerno arch. Baldo AMATO e Geom. Vincenzo SADA, all'uopo autorizzati dal Dirigente, congiuntamente al geom. Giuseppe Pagano dell'UTC di Scala e al geom. Vincenzo GRIMALDI, titolare della ditta Grimaldi Vincenzo con sede in Salerno al Corso Garibaldi, 194 P.IVA 02407710652, hanno effettuato mirato accertamento sulla zona segnalata constatando quanto segue:

- via Valle delle Ferriere costituisce l'unica strada di accesso alla frazione Pontone, ed è fortemente interessata, oltre al traffico veicolare, anche dal transito pedonale dei turisti che intendono raggiungere la località turistica Valle delle Ferriere;
- detta strada risulta parzialmente interdetta al transito sia veicolare che pedonale in seguito ai fenomeni di crollo del materiale roccioso di cui al presente verbale.

CONSIDERATO

- 1) che lo stato dei luoghi, in considerazione dei frequenti fenomeni di caduta massi che si riscontrano sul suddetto tratto stradale, è tale che sussistono condizioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, in quanto in caso di ulteriori crolli potrebbero essere interessati i pedoni ed i veicoli che transitano sulla predetta strada comunale;
- 2) che è necessario intervenire, senza alcun indugio, per effettuare l'intervento per ristabilire e migliorare le originarie condizioni di sicurezza del costone roccioso per un importo stimato di €. 95.000,00 oltre IVA, spese tecniche e generali, come di seguito sinteticamente descritto:
 - a) Ispezione puntuale del costone roccioso da eseguirsi in cordata con tecniche alpinistiche per una superficie di circa mq 1.500;
 - b) Pulizia con il taglio di piante e di tutta la vegetazione infestante;

- c) Esecuzione di disgaggio mediante l'intervento da eseguirsi con l'ausilio di personale specializzato (rocciatori), comportante l'abbattimento dei volumi di roccia in condizione di equilibrio precario;
 - d) Perforazioni su pareti rocciose eseguita con perforatrice portatile pneumatica a rotopercolazione eseguita da personale specializzato rocciatore provvisto dell' attrezzatura adeguata in roccia di qualsiasi natura e consistenza fino ad una profondità di 3,00 m e fino ad un diametro di 42 mm.
 - e) Rafforzamento corticale della fascia di roccia fratturata con rete metallica doppia torsione armata e rinforzata mediante funi di acciaio disposte a maglia romboidale 3x6 ancorata alla roccia integra mediante barre di acciaio opportunamente protette dalla corrosione;
 - f) Trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale franato e disgaggiato;
 - g) Sistemazione dell'area interessata dai lavori.
 - h) Opere connesse.
- 3) che i lavori da eseguire sono necessari, urgenti, indifferibili e di pubblica utilità;

Al fine di evitare ulteriori aggravii all'Amministrazione Regionale, si è convenuto di dedurre dal preventivato importo dei lavori il ribasso offerto dalla ditta in sede di affidamento pari al 20%, per cui eseguita una contabilizzazione delle opere a farsi, delle spese tecniche e spese generali, si è preventivato un importo di € 96.500,00 compreso IVA, spese generali e tecniche.

Alla luce di quanto rilevato, i funzionari dell'U.O.D. Genio Civile Salerno

L'impresa, ha offerto per l'esecuzione dell'intervento il ribasso del 20,00% da applicarsi sui prezzi del vigente Prezzario O.O.P.P. in considerazione delle difficoltà di accesso ai luoghi e delle opere da eseguirsi.

DICHIARANO

1. che lo stato dei luoghi è tale che occorre intervenire per eliminare le cause del pericolo imminente nel tratto interessato dall'evento;
2. che i lavori da eseguire sono necessari, urgenti, indifferibili e di pubblica utilità, e pertanto hanno redatto il presente verbale di somma urgenza ai sensi degli artt. 18 e 67 della Legge Regionale 27.02.2007 n. 3 e del relativo Regolamento di Attuazione n° 7/2010, nonché dell'art. 163 del D.lgs 50/2016, con riserva di compilare la perizia della spesa presunta di € 96.500,00 comprensivo di IVA, spese tecniche e generali. La stima dei lavori è stata eseguita a misura ed in economia, applicando alle varie categorie di lavoro i prezzi della tariffa della Regione Campania approvata con D G R n. 824 del 28.12.2017 e pubblicata sul BURC n.01 del 02.01.2018, nonché i costi previsti nella "Tabella dei Prezzi" periodo Maggio-Giugno 2018 del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata

Il geom. Grimaldi Vincenzo, titolare della ditta Grimaldi Vincenzo, ammonito dai funzionari del Genio Civile di Salerno, sulle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci, nonché sulla conseguente immediata risoluzione delle obbligazioni contrattuali da parte della Stazione Appaltante, con conseguente ed eventuale richiesta di risarcimento danni, dichiara ai sensi del DPR n.445/2000 e s.m.i., di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità e qualificazione professionale di cui all'articolo n 80 del D.L. n. 50/16, per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione.

I Funzionari del Genio Civile
Arch. Baldo AMATO



Rappresentante U.T.C Scala
Giuseppe Pagano

Per l'impresa
Geom. GRIMALDI Vincenzo



Geom. Vincenzo SADA

Grimaldi
C.SO GARIBOLDI, 194 - 84122 SALERNO
TEL./FAX 089.3061078 - P.IVA:02407710652